

Информация о предписаниях БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Наши дети» в 2021 году.

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Выполнение
ТО Роспотребнадзора.	Плановая выездная проверка соблюдения санитарного – эпидемиологического законодательства.	04-14.10. 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для мытья кухонной посуды не установлены двухсекционные производственные раковины на пищеблоках по адресам г. Череповец, ул.Юбилейная 26, ул. К.Белова 37 А. 2. На пищеблоках по адресам г. Череповец, ул. Юбилейная, д.26, пр. Победы, д.179, ул. К. Белова, д.37А не установлены столы с покрытием из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом. 3. Превышена нормируемая суточная калорийность рациона для детей от 7 до 11 лет. 	<p>Все требования выполнены в полном объеме.</p> <p>Установлены двухсекционные производственные раковины на пищеблоках по адресам г. Череповец, ул.Юбилейная 26, ул. К.Белова 37 А.</p> <p>2. На пищеблоках по адресам г. Череповец, ул. Юбилейная, д.26, пр. Победы, д.179, ул. К. Белова, д.37А установлены столы с покрытием из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом.</p> <p>3. Ежедневно соблюдается нормируемая суточная калорийность рациона для детей от 7 до 11 лет.</p>
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области.	Соблюдение требований пожарной безопасности.	04-14.10. 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 2. Дверь в подвал не противопожарная. 3. Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 	<p>Выполнено частично. Установлено аварийное освещение на путях эвакуации в стационарном отделении № 3. Эвакуационная дверь переставлена в соответствии с требованиями. Срок исполнения 13.06.2022 г.</p>

			<p>управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в стационарном отделении № 3.</p> <p>4. Эвакуационная дверь, отделяющая помещение № 67 от помещения № открывається не по направлению выхода из здания</p>	
--	--	--	--	--